

Сведения о проверке размещены в ФГИС ЕРКНМ
учётный номер 15210061000201301530 от 29.10.2021
Согласование с органом прокуратуры:
согласование не требуется



МЧС РОССИИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО РСО-АЛАНИЯ
(362045, г. Владикавказ, ул. Международная, 1, тел... /факс +7(8672) 70-70-28, e-mail: 15.mchs@rso-a.ru,
номер телефона доверия МЧС России +7 (495) 400-99-99; телефон доверия ГУМЧС России по РСО – Алаания +7(8672) 25-84-32)
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Моздокскому району
(РФ, 363755, РСО – Алаания, г. Моздок, ул. Железнодорожная, 8, тел. /факс +7(86736) 2-70-02) e-mail: ond.mozdok@yandex.ru

**Предписание об устранении нарушений
обязательных требований пожарной безопасности № 123/3**

(первая цифра номера решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание: 1 - собственник, 2 - арендатор, 3 - должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению - детский сад № 33 "Аленушка" ст. Павлодольской Моздокского района Республики Северная Осетия - Алаания, индивидуальный номер налогоплательщика 1510010590, юридический адрес: РСО-Алаания, Моздокский район, станица Павлодольская, ул. Ленина, 275

(указывается контрольное лицо, в отношении которого проводилось контроль (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора Моздокского района РСО-Алаания по пожарному надзору - начальника ОНД и ПР по Моздокскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РСО-Алаания подполковника внутренней службы Панасенко Виталия Владимировича № 123 от 27.10.2021 года, в период с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. "22" ноября 2021 г. и с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. "30" ноября 2021 г. начальником ОНД и ПР по Моздокскому району РСО-Алаания подполковником внутренней службы Панасенко Виталий Владимировичем проведено контрольное (надзорное) мероприятие

(должность, фамилия, имя отчества (при наличии), звание должностного лица(лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детский сад № 33 "Аленушка" ст. Павлодольской Моздокского района Республики Северная Осетия - Алаания, РСО-Алаания, Моздокский район, станица Павлодольская, ул. Ленина, 275

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: заведующая МБДОУ детский сад №33 «Аленушка» Соловьева Ольга Николаевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ предприятия	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	В местах установки приемно-контрольных приборов пожарных не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации	п. 10 ППР в РФ	10.11.2022г	
2.	Не осуществлена проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты. При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год.	п. 13 ППР в РФ	10.11.2022г	
3.	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	п. 17 «б» ППР в РФ	10.11.2022г	
4.	На объекте защиты не хранятся документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений.	п. 25 ППР в РФ	10.11.2022г	
5.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей не обеспечено наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от	п. 30 ППР в РФ	10.11.2022г	

	опасных факторов пожара на каждого дежурного.			
6.	Не организовано проведение проверок внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 48 ППР в РФ	10.11.2022г	
7.	При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должен соблюдаться регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. (регламент не представлен)	п. 54 ППР в РФ	10.11.2022г	
8.	На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	п. 54 ППР в РФ	10.11.2022г	
9.	Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 54 ППР в РФ	10.11.2022г	
10.	Не предоставлена декларация пожарной безопасности, выполненная в соответствии с Приказом МЧС России от 16 марта 2020г.	(ст.64 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,	10.11.2022г	
11.	Двери кладовых для хранения горючих материалов, электрощитовых, и других пожароопасных технических помещений, должны иметь предел огнестойкости не менее 0,6 ч.	п.1.82 СНИП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»).	10.11.2022г	
12.	В лестничных клетках допускается размещение оборудования (батареи), выступающее из плоскости стен на высоте менее 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц.	п.6.32* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»).	10.11.2022г	

13.	Помещение котельного зала не оборудовано внутренним противопожарным водоснабжением из расчета орошения каждой точки двумя пожарными струями воды производительностью не менее 2,5 л/с.	п. 17.6 СНиП II-35-76* «Котельные установки»).	10.11.2022г	
14.	Объект не обеспечен противопожарным водоснабжением, обеспечивающим требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения.	п.2.11 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжени. Наружные сети и сооружения»).	10.11.2022г	
15.	Время прибытия первого подразделения к месту вызова превышает 20 минут безопасности»).	(ч.1, ст.76 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	10.11.2022г	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Начальник ОНД и ПР по Моздокскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по РСО-Алания
подполковник внутренней службы Панасенко В.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)



« 30 » ноября 2021 г.

Предписание для исполнения получила:


 (подпись)

Законный представитель

Соловьева О.Н.

(должность, фамилия)

«30» ноября 2021 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 710858474967985478426001373498448859431888587343

Владелец Соловьёва Ольга Николаевна

Действителен с 26.09.2022 по 26.09.2023